

Anlage 5
Bauteilbezogene Grenzwerte (U-Werte [W/m^2K])

Klimazone	Opake vertikale Außenbauteile	Opake horizontale / geneigte Bauteile		Fenster	
		Dach	Decken	Ug	Uw
Zone E	0,34	0,30	0,33	1,7	2,2
Zone F	0,33	0,29	0,32	1,3	2,0

Mindestanforderungen für den sommerlichen Wärmeschutz (nur Zone E): Nachweis der Phasenverschiebung von mindestens 9 h gemäß KlimaHaus-Protokoll.

Allegato 5
Limiti riferiti ai singoli elementi strutturali (Valori U [W/m^2K])

zona climatica	strutture verticali opache verso esterno	strutture orizzontali / inclinati opachi		finestre	
		tetto	solaio	Ug	Uw
zona E	0,34	0,30	0,33	1,7	2,2
zona F	0,33	0,29	0,32	1,3	2,0

Requisiti minimi per la protezione estiva (solo zona E): verifica dello sfasamento di almeno 9 ore secondo il protocollo CasaClima.